

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ГКУ «Испытательный центр»)

(ОКПО 61143593; ОГРН ИНН/КПП; 0278157011/027801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Телефон: 8(347)2237486, 2233148; электронный адрес: gkuic@bashkortostan.ru

Адреса места осуществления деятельности:

450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

453837, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, 8

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AG55

Дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора

ГКУ «Испытательный центр»

Бакиров Р.И.

13 декабря 2021 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 5 953/п от 13 декабря 2021 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики*: Вода питьевая "Мензелинка" негазированная, ТМ "Мензелинка, ПЭТ тара, 2x2 л.

Нормативный документ на продукцию*: ТУ 10.07.11-008-44969305-2020

Наименование и адрес заказчика: РОО "ОЗПП "Консул" РБ, Юр.адрес: 453701, Башкортостан респ, Учалинский р-н, г. Учалы, улица Первостроителей, 4, оф. 5.. Фактический адрес: РБ, г. Учалы, ул. Строительная, д.6, каб.107

Место отбора пробы (образца)*: ООО "Ашан", РБ, г.Уфа, ул.Минигали Губайдуллина, д.6

Нормативный документ на отбор: Отбор проб произведен заказчиком

Акт отбора № 30 от 01 декабря 2021 г.

Дата отбора: 01.12.2021 г.

Условия доставки пробы (внешние условия)*: соответствуют нормативной документации

Наименование изготовителя*: ООО "ТПФ"Изыскатель", РФ, Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Изыскателей, 37-Н

Дата изготовления*: 03.11.2021 г. Срок годности/Годеи до: Срок годности/годен до: 6 месяцев Дата поступления в ИЦ: 01.12.2021 г., 14:00 ч.

Наименование поставщика*: -, договор № -, ТТН №-

Дата(период) проведения испытания: 01.12.2021 г. - 13.12.2021 г.

Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям

Дополнительная информация*: *заполняется по сведениям заказчика

Результаты испытаний:

Органолептические показатели:

| Показатели | Нормативные документы на методы испытания | Значение показателей | |
|-------------------------|---|--|---|
| | | Значение по НД | Фактическое значение по результатам испытания |
| Запах, баллы (при 20 С) | ГОСТ Р 57164-16 п.5 | не более 0 (0 - запах не ощущается) | 0 - запах не ощущается |
| Привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-16 п.5 | не более 0 (0 - вкус и привкус не ощущаются) | 0 - вкус и привкус не ощущаются |
| Цветность, град | ГОСТ 31868-12 п.5 | не более 5,0 | менее 1,0 |
| Мутность | ГОСТ Р 57164-16 п.6 | не более 1,0 | менее 1,0 |

Физико-химические показатели:

| Показатели, единицы измерения | Нормативные документы на методы испытания | Значение показателей | | Характеристики ка погрешности полученных результатов |
|---|---|----------------------|---|--|
| | | Значение по НД | Фактическое значение по результатам испытания | |
| 1. Водородный показатель, единицы рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121 | 6,5-8,5 | 7,4 | +0,2 |
| 2. Сухой остаток, мг/дм ³ | ГОСТ 18164-72 п.3.1 | 100-1000 | 412,0 | +10,0 |
| 3. Окисляемость перманганатная, мгО ₂ /дм ³ | ПНДФ 14.1:2:4.154 | не более 3,0 | 0,48 | +0,10 |
| 4. Жесткость (общая), мг-экв/дм ³ (град Ж) | ГОСТ 31954-12 п.4 | не более 7,0 | 0,3 | +0,1 |
| 5. Кальций (Са ⁺²), мг/дм ³ | РД 52.24.403-2018 | 2-100 | 2,4 | +0,4 |
| 6. Магний (Mg ⁺²), мг/дм ³ | РД 52.24.395-2017 прил. В | 2-65 | 2,25 | +0,5 |
| 7. Нитриты (по NO ₂), мг/дм ³ | ГОСТ 33045-2014 п.6 | не более 0,5 | 0,0151 | +0,0076 |
| 8. Сульфаты (SO ₄ ⁻²), мг/дм ³ | ГОСТ 31940-2012 п.6 | 10-250 | 11,5 | +2,3 |
| 9. Хлориды (Cl ⁻), мг/дм ³ | ГОСТ 4245-72 п.2 | 5-250 | 18,0 | +2,7 |
| 10. Щелочность (общая), ммоль/дм ³ | ГОСТ 31957-12 п.5.4.1-5.4.2 | не более 6,5 | 5,50 | +0,66 |
| 11. Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов (НСО ₃), мг/дм ³ | ГОСТ 31957-12 п.5.5.5 | 5-500 | 329,4 | +39,5 |

Подпись лица, оформившего протокол



Загирова Э.Ф.

² :Представленный заказчиком образец по результатам проведенных испытаний соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" и указанной информации на этикетке.

Начальник испытательного центра



Ридаль Т.П.